

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Декабрь 2018

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

 $Q_{\text{потр.}} = G1(h1-h_{\text{хи}}) - G2(h2-h_{\text{хи}}) + Q_{\text{подп.}}; Q_{\text{подп.}} = G_{\text{подп.}}(h2-h_{\text{хи}}); T_{\text{х.и.}} = 0^{\circ}\text{C}$

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trвс1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trвс2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
17.12.18	87,68	303,30	50,84	304,50	11,04	41,80	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,10	0,01	24
18.12.18	89,23	240,80	47,33	241,50	10,08	41,53	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,20	0,01	24
19.12.18	94,46	248,40	49,04	249,20	11,23	42,12	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,10	0,00	24
20.12.18	101,85	284,40	54,07	285,70	13,56	43,65	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,10	0,01	24
21.12.18	104,06	271,10	54,06	272,40	13,53	44,15	0,00	0,00	42,73	0,00	0,00	0,10	0,01	24
22.12.18	105,40	244,40	52,54	245,30	12,92	44,78	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,10	0,01	24
23.12.18	106,48	296,70	56,14	298,20	14,89	45,03	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	0,10	0,00	24
24.12.18	107,66	372,50	62,47	375,50	16,75	45,11	0,00	0,00	43,51	0,00	0,00	0,20	0,01	24
25.12.18	108,46	358,50	61,91	361,20	16,61	45,53	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,10	0,01	24
26.12.18	105,58	400,20	63,24	403,60	16,80	45,64	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,10	0,01	24
27.12.18	106,92	348,70	60,67	351,50	15,93	45,63	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,10	0,01	24
28.12.18	103,53	293,80	55,31	295,60	14,14	45,49	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,20	0,01	24
29.12.18	105,88	243,90	52,80	245,30	12,99	45,46	0,00	0,00	44,05	0,00	0,00	0,10	0,01	24
30.12.18	108,76	260,60	54,86	262,40	14,03	45,90	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,10	0,00	24
31.12.18	108,12	246,80	53,38	248,40	13,47	45,92	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	0,20	0,01	24
ИТОГО	102,94	4414,10	55,24	4440,30	207,97	44,52	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	1,90	0,12	360

Qпотр.= 208,09 Гкал
Qотоп.= 207,97 Гкал

Qподп.= 0,12 Гкал

Qгвс= 0,00 Гкал
Gгвс= 0,00 Тонн

Gподп.= 1,90 Тонн

Ответственный представитель потребителя

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

ТКАЧЕВА Т.С.

28.01.2018

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Январь 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hxi)-G2(h2-hxi)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hxi); Тх.и. = 0°С

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		tgс1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	tgс2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн
01.01.19	105,45	237,40	53,22	238,90	12,38	45,58	0,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,10	0,01	24
02.01.19	104,26	219,80	51,51	221,00	11,58	45,55	0,00	0,00	43,77	0,00	0,00	0,20	0,01	24
03.01.19	96,29	207,20	48,23	208,20	9,95	44,22	0,00	0,00	42,67	0,00	0,00	0,10	0,01	24
04.01.19	95,03	217,70	48,06	218,80	10,20	43,50	0,00	0,00	41,98	0,00	0,00	0,10	0,00	24
05.01.19	94,03	238,70	48,94	240,00	10,73	43,20	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24
06.01.19	93,02	262,80	49,78	264,30	11,31	42,99	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,10	0,00	24
07.01.19	93,94	287,80	51,59	289,70	12,07	42,85	0,00	0,00	41,45	0,00	0,00	0,10	0,00	24
08.01.19	99,66	326,80	56,26	329,50	14,07	43,29	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24
09.01.19	100,48	304,80	55,72	307,20	13,53	43,94	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,10	0,00	24
10.01.19	101,31	276,00	53,99	278,10	12,96	43,97	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,10	0,01	24
11.01.19	100,45	272,40	53,21	274,50	12,82	44,00	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	0,10	0,00	24
12.01.19	94,33	293,70	51,99	295,70	12,33	43,62	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	0,10	0,01	24
13.01.19	90,91	225,10	46,10	226,30	10,05	42,72	0,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,20	0,01	24
14.01.19	91,73	259,90	48,99	261,40	11,01	42,14	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,10	0,00	24
15.01.19	95,71	263,30	51,73	265,00	11,53	43,06	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,10	0,01	24
16.01.19	92,06	230,50	47,77	231,70	10,19	42,49	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,20	0,01	24
17.01.19	88,72	259,70	48,69	261,10	10,34	42,25	0,00	0,00	40,73	0,00	0,00	0,10	0,01	24
18.01.19	87,29	258,00	48,64	259,30	9,92	41,97	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,10	0,00	24
19.01.19	87,52	222,60	46,57	223,60	9,08	41,81	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,10	0,01	24
20.01.19	87,39	219,10	45,91	219,90	9,07	41,62	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,10	0,01	24
21.01.19	90,62	289,90	51,35	291,70	11,29	41,98	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,10	0,01	24
22.01.19	96,41	256,10	51,74	257,60	11,40	42,96	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,10	0,00	24
23.01.19	101,58	297,90	56,02	300,00	13,44	43,83	0,00	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24
24.01.19	108,63	329,90	61,38	332,60	15,47	45,45	0,00	0,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24
25.01.19	102,21	294,63	56,38	296,73	13,44	44,08	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,03	0,00	24
ИТОГО	95,96	6551,73	51,35	6592,83	290,16	43,32	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	2,33	0,12	600

Qпотр.=
Qотоп.=290,28 Гкал
290,16 Гкал

Qподп.=

0,12 Гкал

Qгвс=
Gгвс=0,00 Гкал
0,00 Тонн

Gподп.=

2,33 Тонн

Ответственный представитель потребителя
Представитель энергоснабжающей организации:

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
ТКАЧЕВА Т.С.
28.01.2018

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Февраль 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

 $Q_{\text{потр.}} = G1(h1-h_{\text{хи}}) - G2(h2-h_{\text{хи}}) + Q_{\text{подл.}}$; $Q_{\text{подл.}} = G_{\text{подл.}}(h2-h_{\text{х.и}})$; $T_{\text{х.и.}} = 0^{\circ}\text{C}$

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло		Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trac1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trac2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q		
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал		
26.01.19	110,76	316,00	61,19	318,80	15,54	46,45	0,00	0,00	44,49	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
27.01.19	111,62	321,30	62,27	324,30	15,72	46,93	0,00	0,00	45,24	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
28.01.19	112,74	291,20	60,49	293,80	15,11	47,38	0,00	0,00	45,69	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
29.01.19	110,01	312,40	60,76	315,30	15,28	47,41	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
30.01.19	106,26	286,70	57,21	289,10	14,02	46,97	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
31.01.19	105,15	318,30	59,27	321,30	14,47	46,55	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
01.02.19	100,31	269,30	55,07	271,40	12,01	46,21	0,00	0,00	44,54	0,00	0,00	0,10	0,00	24	
02.02.19	105,19	242,70	53,99	244,40	12,28	44,85	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	0,10	0,00	24	
03.02.19	115,56	272,50	60,40	274,90	14,96	46,54	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
04.02.19	117,65	325,90	65,25	328,90	16,95	47,37	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
05.02.19	119,05	374,30	69,90	377,70	18,25	48,15	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
06.02.19	118,04	345,80	67,04	348,40	17,53	48,71	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
07.02.19	116,54	348,10	66,00	350,60	17,34	48,54	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,20	0,01	24	
08.02.19	113,60	283,10	61,02	285,00	14,83	48,34	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,20	0,01	24	
09.02.19	104,92	256,70	54,89	258,10	12,81	47,64	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
10.02.19	95,06	225,70	48,70	226,70	10,47	45,00	0,00	0,00	43,63	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
11.02.19	86,94	288,40	50,02	290,20	10,61	43,16	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
12.02.19	87,83	285,60	50,94	287,30	10,48	42,52	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
13.02.19	87,44	240,50	48,35	241,60	9,37	42,11	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
14.02.19	87,76	223,60	47,62	224,50	8,95	41,63	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,20	0,01	24	
15.02.19	88,47	249,50	48,64	250,60	9,84	41,63	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24	
16.02.19	88,02	246,80	48,07	247,60	9,81	41,70	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
17.02.19	87,17	256,00	47,54	256,80	10,13	41,46	0,00	0,00	40,07	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
18.02.19	87,63	231,60	48,16	232,40	9,12	41,52	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
19.02.19	91,06	267,30	51,12	268,40	10,59	41,96	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
20.02.19	96,15	301,80	55,13	303,30	12,32	43,01	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,10	0,00	24	
21.02.19	91,48	256,60	51,21	257,60	10,19	43,16	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
22.02.19	85,93	227,20	47,47	227,80	8,76	42,37	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,10	0,00	24	
23.02.19	88,02	222,20	46,56	222,50	9,22	41,55	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
24.02.19	91,22	259,70	49,70	260,40	10,79	41,91	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
25.02.19	88,39	236,37	47,91	236,90	9,59	41,94	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	0,10	0,01	24	
ИТОГО	99,87	8583,17	54,90	8636,60	387,34	44,67	0,00	0,00	43,21	0,00	0,00	3,10	0,24	744	

Qпотр.= 387,58 Гкал
Qотоп.= 387,34 Гкал

Qподл.= 0,24 Гкал

Qгвс= 0,00 Гкал
Gгвс= 0,00 Тонн

Gподл.= 3,10 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



27.02.2019

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Март 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hxi)-G2(h2-hxi)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hxi); Тх.и. = 0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет. ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		гвс1(°C)	Мгвс1	Q гвс1	гвс2(°C)	Мгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.02.19	92,19	263,30	51,30	263,90	10,71	42,26	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,10	0,00	24
27.02.19	90,10	247,50	49,78	247,70	10,12	42,19	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	0,10	0,01	24
28.02.19	90,62	227,50	48,88	227,40	9,52	42,13	0,00	0,00	40,82	0,00	0,00	0,10	0,00	24
01.03.19	84,51	225,90	46,32	225,30	8,72	41,43	0,00	0,00	40,15	0,00	0,00	0,10	0,00	24
02.03.19	80,56	225,10	43,50	224,20	8,40	40,57	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	0,10	0,00	24
03.03.19	56,68	92,20	45,30	93,60	0,93	36,34	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24
04.03.19	84,85	323,30	50,18	322,90	11,19	36,84	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,30	0,01	24
05.03.19	90,00	279,80	51,99	279,40	10,66	40,29	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24
06.03.19	84,37	247,60	49,13	246,90	8,71	40,69	0,00	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24
07.03.19	79,28	253,00	45,72	251,90	8,40	39,53	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24
08.03.19	80,34	290,10	47,45	289,10	9,42	39,68	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24
09.03.19	78,33	233,00	44,11	231,60	8,01	39,07	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,10	0,00	24
10.03.19	73,51	249,40	43,23	247,70	7,65	38,35	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,10	0,01	24
11.03.19	73,24	267,70	45,45	266,40	7,48	38,22	0,00	0,00	37,12	0,00	0,00	0,10	0,01	24
12.03.19	71,60	259,30	44,60	257,90	7,02	38,00	0,00	0,00	36,97	0,00	0,00	0,10	0,01	24
13.03.19	71,10	290,40	44,59	288,90	7,70	37,98	0,00	0,00	36,87	0,00	0,00	0,10	0,00	24
14.03.19	76,63	279,40	45,70	278,00	8,63	38,44	0,00	0,00	37,33	0,00	0,00	0,10	0,00	24
15.03.19	79,90	289,20	47,34	288,10	9,43	39,04	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00	0,10	0,00	24
16.03.19	81,23	255,30	45,94	253,90	8,98	39,57	0,00	0,00	38,31	0,00	0,00	0,10	0,01	24
17.03.19	80,60	235,30	44,62	233,80	8,49	39,42	0,00	0,00	38,33	0,00	0,00	0,10	0,01	24
18.03.19	76,50	263,10	46,16	261,60	8,10	39,13	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,10	0,01	24
19.03.19	74,44	277,10	46,02	275,50	7,95	38,95	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00	0,10	0,00	24
20.03.19	72,61	277,90	46,66	276,50	7,26	38,75	0,00	0,00	37,89	0,00	0,00	0,20	0,01	24
21.03.19	72,70	236,60	44,85	235,00	6,60	38,44	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,10	0,00	24
22.03.19	72,98	223,70	44,58	222,00	6,40	38,26	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	0,10	0,01	24
23.03.19	73,35	205,50	41,26	203,30	6,67	37,90	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,10	0,00	24
24.03.19	72,85	222,10	42,19	220,00	6,86	37,78	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	0,10	0,00	24
25.03.19	73,06	217,10	42,68	215,10	6,64	37,98	0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	0,10	0,00	24
ИТОГО	78,15	6957,40	46,05	6927,60	226,65	39,19	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	2,60	0,10	672

Qпотр. = 226,76 Гкал
Qотоп. = 226,65 ГкалQподп. = 0,10 Гкал
Qгвс = 0,00 Гкал
Gгвс = 0,00 Тонн

Gподп. = 2,60 Тонн

Ответственный представитель потребителя

Ефимова М. К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
ЛОГИНОВА Н. А.
26.03.2019

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Апрель 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот=0,703 Гкал/ч

Qв=0,2189 Гкал/ч

Qгвс=0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр.= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп.=Gподп.(h2-hх.и); Тх.и.=0°С

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		гвс1(°C)	Мгвс1	Q гвс1	гвс2(°C)	Мгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.03.19	73,24	238,71	44,47	236,92	6,94	38,06	0,00	0,00	36,86	0,00	0,00	0,13	0,01	24
27.03.19	72,88	216,84	43,90	214,90	6,36	37,83	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	0,11	0,00	24
28.03.19	71,70	211,32	44,34	209,35	5,82	37,65	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	0,06	0,00	24
29.03.19	70,85	230,38	43,42	228,32	6,36	37,60	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,05	0,00	24
30.03.19	70,89	202,95	41,46	200,59	6,06	37,06	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,16	0,01	24
31.03.19	71,37	225,42	42,47	223,15	6,48	37,18	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,11	0,00	24
01.04.19	71,42	205,54	44,04	203,42	5,67	37,07	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	0,08	0,00	24
02.04.19	70,98	213,62	44,17	211,53	5,79	37,18	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	0,06	0,00	24
03.04.19	70,26	210,81	43,64	208,60	5,68	37,16	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,07	0,00	24
04.04.19	69,13	215,05	43,55	212,48	5,62	37,07	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,10	0,00	24
05.04.19	70,95	209,38	43,89	206,66	5,72	37,19	0,00	0,00	36,17	0,00	0,00	0,08	0,00	24
06.04.19	70,76	173,04	41,80	170,22	5,10	37,08	0,00	0,00	36,03	0,00	0,00	0,07	0,00	24
07.04.19	70,56	178,11	42,44	175,34	5,07	36,95	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,04	0,00	24
08.04.19	70,72	195,25	44,96	192,70	5,06	37,16	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,04	0,00	24
09.04.19	70,95	185,88	43,43	183,22	5,19	37,38	0,00	0,00	36,26	0,00	0,00	0,02	0,00	24
10.04.19	71,10	182,44	43,33	179,85	5,09	37,47	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24
11.04.19	70,61	170,29	42,96	167,68	4,74	37,36	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,01	0,00	24
12.04.19	71,25	162,74	42,73	160,13	4,68	37,43	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,05	0,00	24
13.04.19	70,35	162,99	42,32	160,26	4,66	37,45	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,04	0,00	24
14.04.19	70,93	199,23	42,30	196,38	5,76	37,39	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	0,10	0,00	24
15.04.19	71,02	220,74	44,68	218,04	5,93	37,71	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,09	0,00	24
16.04.19	70,59	234,62	43,85	231,96	6,29	37,65	0,00	0,00	36,54	0,00	0,00	0,06	0,00	24
17.04.19	70,96	320,01	45,96	317,72	8,03	38,16	0,00	0,00	37,24	0,00	0,00	0,12	0,01	24
18.04.19	71,10	252,16	44,84	249,57	6,70	38,13	0,00	0,00	37,07	0,00	0,00	0,11	0,01	24
19.04.19	71,94	204,26	44,76	201,73	5,64	37,96	0,00	0,00	36,81	0,00	0,00	0,10	0,00	24
20.04.19	70,54	177,13	41,12	174,26	5,30	37,61	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,07	0,00	24
21.04.19	70,92	171,95	41,29	169,09	5,12	37,28	0,00	0,00	36,21	0,00	0,00	0,04	0,00	24
22.04.19	70,84	160,85	41,85	158,03	4,73	37,19	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,02	0,00	24
23.04.19	71,04	163,94	41,87	161,11	4,83	37,08	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,03	0,00	24
24.04.19	70,93	165,58	41,67	162,74	4,89	37,18	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,03	0,00	24
25.04.19	70,93	165,58	41,67	162,74	4,89	37,18	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,03	0,00	24
ИТОГО	71,02	6226,81	43,20	6148,70	174,21	37,41	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	2,08	0,04	744

Qпотр.= 174,25 Гкал

Qподп.= 0,04 Гкал

Qгвс= 0,00 Гкал

Gподп.= 2,08 Тонн

Qотоп.= 174,21 Гкал

Gгвс= 0,00 Тонн

Ответственный представитель потребителя: *Федорова*

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



А.И. ДУДЯНИН
25.04.2019

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя

Май 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hxi)-G2(h2-hxi)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hx.и); Тх.и. = 0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		trac1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trac2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	
26.04.19	70,84	188,63	43,27	185,93	5,26	37,37	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,15	0,01	24
27.04.19	70,37	185,34	41,32	182,55	5,45	37,39	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,12	0,00	24
28.04.19	70,40	194,74	41,22	192,24	5,67	37,01	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,07	0,00	24
29.04.19	72,07	258,88	44,14	257,03	7,29	37,57	0,00	0,00	36,45	0,00	0,00	0,06	0,00	24
30.04.19	73,32	217,05	43,56	215,28	6,54	37,76	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,10	0,00	24
01.05.19	71,49	172,45	40,99	170,74	5,30	37,33	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,15	0,01	24
02.05.19	71,23	148,48	40,38	147,06	4,61	36,54	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	0,13	0,01	24
03.05.19	70,62	141,82	40,51	140,58	4,30	36,53	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,12	0,01	24
04.05.19	70,36	135,88	40,57	134,80	4,08	36,46	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,12	0,00	24
05.05.19	70,76	150,21	41,11	149,32	4,43	36,48	0,00	0,00	35,33	0,00	0,00	0,08	0,00	24
06.05.19	71,14	135,03	41,16	134,14	4,05	36,66	0,00	0,00	35,57	0,00	0,00	0,06	0,00	24
07.05.19	69,33	136,01	41,71	135,10	3,85	36,49	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,23	0,01	24
08.05.19	68,47	75,55	39,76	57,81	1,71	50,70	9,02	0,46	62,42	8,71	0,54	0,16	0,01	24
09.05.19						57,88	13,18	0,82	60,16	13,85	0,83			24
10.05.19						54,58	12,65	0,73	55,46	15,22	0,84			24
11.05.19						56,76	14,05	0,87	57,93	13,33	0,77			24
12.05.19						61,00	13,29	0,81	61,59	14,88	0,91			24
13.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
14.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
15.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
16.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
17.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
18.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
19.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
20.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
21.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
22.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
23.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
24.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
25.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
ИТОГО	70,80	2140,07	41,52	2102,58	62,54	49,04	235,48	14,13	49,53	254,19	14,81	1,55	0,06	720

13.05.2019 по 25.05.2019 поверочные работы

Qпотр. = 91,54 Гкал
Qотоп. = 62,54 ГкалQгвс = 28,94 Гкал
Gгвс = 489,67 ТоннQподп. 0,06 Гкал
Gподп. 1,55 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М. К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Июнь 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hх.и); Тх.и. = 0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trac1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trac2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
27.05.19						57,45	13,33	0,80	58,33	14,48	0,84			24
28.05.19						26,01	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00			24
29.05.19						25,23	0,00	0,00	25,23	0,00	0,00			24
30.05.19						37,61	11,50	0,47	38,11	12,10	0,51			24
31.05.19						58,33	8,50	0,49	57,31	12,60	0,72			24
01.06.19						58,10	8,10	0,47	58,09	13,30	0,77			24
02.06.19						59,57	9,40	0,56	59,06	13,60	0,79			24
03.06.19						59,99	9,10	0,55	59,11	13,40	0,79			24
04.06.19						59,70	8,50	0,51	59,76	13,60	0,81			24
05.06.19						57,52	8,10	0,46	57,31	12,40	0,71			24
06.06.19						57,22	10,00	0,57	56,55	12,30	0,70			24
07.06.19						58,05	12,00	0,70	57,09	12,00	0,68			24
08.06.19						55,03	13,00	0,71	54,42	12,80	0,70			24
09.06.19						56,67	14,70	0,83	56,96	12,40	0,70			24
10.06.19						58,03	12,40	0,72	58,09	13,10	0,76			24
11.06.19						58,08	10,70	0,62	57,89	12,30	0,71			24
12.06.19						59,08	11,10	0,65	59,08	12,30	0,72			24
13.06.19						58,25	10,70	0,63	57,93	11,40	0,66			24
14.06.19						57,06	10,60	0,60	56,81	11,80	0,67			24
15.06.19						57,89	10,90	0,63	59,14	12,00	0,70			24
16.06.19						58,95	10,40	0,61	58,89	14,50	0,85			24
17.06.19						58,92	11,40	0,67	58,75	16,00	0,93			24
18.06.19						58,14	10,30	0,60	57,77	13,90	0,80			24
19.06.19						59,47	11,50	0,68	58,66	12,70	0,74			24
20.06.19						59,91	10,50	0,63	59,15	15,10	0,89			24
21.06.19						56,51	10,60	0,59	56,03	12,80	0,71			24
22.06.19						57,50	9,70	0,56	57,37	14,20	0,81			24
23.06.19						59,15	11,00	0,65	58,87	13,70	0,80			24
24.06.19						59,23	5,10	0,30	58,42	5,90	0,34			24
25.06.19						29,36	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00			24
ИТОГО						54,50	296,46	17,07	54,27	361,15	20,65			744

26.05.2019 по 27.05.2019 поверочные работы

Qпотр.= 37,72 Гкал
Qотоп.= 0,00 Гкал

Qгвс= 37,72 Гкал
Gгвс= 657,61 Тонн

Qподп. 0,00 Гкал
Gподп. 0,00 Тонн



Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М. К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



ПРИНТО К РАССМОТРЕНИЮ
АХМАДУЛЛИНА Е.О.
26.06.2019

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Июль 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hх.и); Тх.и. = 0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trвс1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trвс2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.06.19						23,51	0,13	0,00	26,41	0,09	0,00			24
27.06.19						28,79	1,75	0,05	28,75	3,26	0,10			24
28.06.19						42,06	7,21	0,31	42,06	14,55	0,62			24
29.06.19						52,15	9,81	0,51	51,82	13,24	0,68			24
30.06.19						57,75	8,86	0,50	56,34	10,51	0,58			24
01.07.19						54,39	6,82	0,37	52,86	6,16	0,33			24
02.07.19						61,13	9,56	0,58	58,55	7,43	0,44			24
03.07.19						59,58	11,86	0,70	58,23	12,21	0,71			24
04.07.19						57,15	7,44	0,42	56,76	11,78	0,67			24
05.07.19						58,50	7,73	0,45	57,57	10,93	0,63			24
06.07.19						57,75	6,50	0,37	57,23	10,67	0,61			24
07.07.19						59,28	7,85	0,46	58,91	11,67	0,68			24
08.07.19						59,65	8,06	0,48	59,74	11,72	0,70			24
09.07.19						58,14	8,68	0,50	58,17	12,03	0,70			24
10.07.19						58,58	7,84	0,46	58,07	11,16	0,65			24
11.07.19						58,49	7,76	0,45	57,76	11,41	0,66			24
12.07.19						59,03	7,51	0,44	58,48	11,37	0,66			24
13.07.19						59,36	7,93	0,47	59,58	10,26	0,61			24
14.07.19						60,77	8,45	0,51	60,61	10,06	0,60			24
15.07.19						60,84	8,60	0,52	60,05	9,56	0,57			24
16.07.19						60,49	8,59	0,52	59,88	9,35	0,56			24
17.07.19						59,62	7,90	0,47	59,11	9,75	0,57			24
18.07.19						59,82	7,84	0,47	59,38	9,26	0,55			24
19.07.19						61,28	8,63	0,53	60,51	9,53	0,58			24
20.07.19						59,44	7,10	0,42	59,34	7,47	0,44			24
21.07.19						58,42	7,28	0,42	57,89	9,29	0,53			24
22.07.19						58,56	8,53	0,50	57,95	9,07	0,52			24
23.07.19						59,31	8,76	0,52	58,99	8,93	0,52			24
24.07.19						58,41	8,91	0,52	57,99	10,31	0,60			24
25.07.19						57,04	2,10	0,12	55,91	2,91	0,16			24
ИТОГО						55,98	225,99	13,04	55,50	285,94	16,23			720

Qпотр.= 29,27 Гкал
Qотоп.= 0,00 Гкал

Qгвс= 29,27 Гкал
Gгвс= 511,93 Тонн

Qподп. 0,00 Гкал
Gподп. 0,00 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



ПРИНЯТО 08.07.19
К РАССМОТРЕНИЮ
СОЛОННИКОВА Н.Г.

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Август 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот = 0,703 Гкал/ч

Qв = 0,2189 Гкал/ч

Qгвс = 0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр. = G1(h1-hxi)-G2(h2-hxi)+Qподп.; Qподп. = Gподп.(h2-hxi); Tх.и. = 0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло Qзакр. Гкал	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		trac1(°C)	Mгвс1	Q гвс1	trac2(°C)	Mгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.07.19						32,66	0,61	0,02	32,39	0,90	0,03			24
27.07.19						53,85	5,77	0,31	52,55	8,89	0,47			24
28.07.19						58,90	8,35	0,49	56,74	9,07	0,51			24
29.07.19						57,32	8,04	0,46	56,60	9,48	0,53			24
30.07.19						57,34	8,43	0,48	56,92	9,84	0,56			24
31.07.19						58,03	8,50	0,49	57,68	10,85	0,62			24
01.08.19						57,56	9,26	0,53	57,05	10,64	0,61			24
02.08.19						56,50	9,09	0,51	56,23	10,04	0,56			24
03.08.19						56,72	8,69	0,49	56,33	9,77	0,55			24
04.08.19						56,91	9,45	0,53	57,24	11,12	0,63			24
05.08.19						57,88	9,60	0,55	57,84	11,94	0,69			24
06.08.19						58,12	10,18	0,59	57,75	11,66	0,67			24
07.08.19						57,41	9,97	0,57	57,26	11,42	0,65			24
08.08.19						57,45	9,75	0,56	57,41	12,06	0,69			24
09.08.19						57,32	9,28	0,53	57,17	11,29	0,64			24
10.08.19						58,12	8,84	0,51	57,95	11,87	0,68			24
11.08.19						58,53	9,93	0,58	58,50	13,29	0,77			24
12.08.19						55,36	8,35	0,46	55,01	9,45	0,52			24
13.08.19						31,20	0,00	0,00	30,51	0,00	0,00			24
14.08.19						27,30	0,00	0,00	27,28	0,00	0,00			24
15.08.19						50,47	2,70	0,13	44,18	5,51	0,23			24
16.08.19						54,29	7,01	0,38	54,66	11,35	0,62			24
17.08.19						58,45	7,21	0,42	57,92	9,81	0,56			24
18.08.19						62,71	11,43	0,71	60,32	10,00	0,60			24
19.08.19						61,48	17,27	1,06	61,40	10,03	0,61			24
20.08.19						60,54	10,71	0,64	58,84	9,90	0,58			24
21.08.19						60,79	12,08	0,73	59,70	10,70	0,64			24
22.08.19						60,46	11,68	0,71	59,55	10,99	0,65			24
23.08.19						59,68	7,63	0,45	58,67	11,33	0,66			24
24.08.19						60,64	7,25	0,44	61,13	10,23	0,62			24
25.08.19						60,86	8,23	0,50	60,80	10,83	0,65			24
ИТОГО						55,32	255,29	14,83	54,63	294,26	16,80			744

Qпотр. = 31,63 Гкал

Qотоп. = 0,00 Гкал

Qгвс = 31,63 Гкал

Gгвс = 549,55 Тонн

Qподп. 0,00 Гкал

Gподп. 0,00 Тонн

Ответственный представитель потребителя

Представитель энергоснабжающей организации:



ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75



ПРИЯТИО 27.08.19
 К РАСЧЕТНОМУ
 СОСТАВУ

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Сентябрь 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот =0,703 Гкал/ч

Qв=0,2189 Гкал/ч

Qгвс=0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр.= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп.=Gподп.(h2-hх.и); Тх.и.=0°C

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trac1(°C)	Mrac1	Q гвс1	trac2(°C)	Mrac2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.08.19						61,50	9,08	0,56	60,81	15,13	0,92			24
27.08.19						60,24	8,79	0,53	60,07	12,24	0,73			24
28.08.19						60,42	9,43	0,57	59,85	11,48	0,68			24
29.08.19						61,57	9,15	0,56	60,66	14,82	0,90			24
30.08.19						59,65	10,49	0,62	58,74	11,42	0,67			24
31.08.19						58,26	8,54	0,49	58,08	13,16	0,76			24
01.09.19						61,75	10,90	0,66	60,79	16,39	0,99			24
02.09.19						59,30	10,73	0,64	58,96	14,25	0,84			24
03.09.19						58,96	11,17	0,66	58,07	14,16	0,83			24
04.09.19						56,56	3,49	0,20	56,11	4,78	0,27			24
05.09.19						58,15	8,68	0,50	57,87	13,36	0,76			24
06.09.19						57,47	10,02	0,57	57,20	12,72	0,73			24
07.09.19						57,21	9,09	0,52	57,63	13,34	0,76			24
08.09.19						58,67	11,41	0,66	59,07	15,72	0,91			24
09.09.19						57,90	12,16	0,70	57,49	13,26	0,76			24
10.09.19						58,41	10,16	0,59	58,31	15,39	0,89			24
11.09.19						55,01	6,32	0,35	54,22	9,33	0,50			24
12.09.19						56,74	9,02	0,51	57,54	12,66	0,72			24
13.09.19						57,19	8,44	0,49	57,71	13,47	0,78			24
14.09.19						54,11	7,16	0,37	54,47	11,04	0,57			24
15.09.19						43,18	11,80	0,50	43,32	18,43	0,79			24
16.09.19						51,92	10,71	0,57	51,71	17,14	0,92			24
17.09.19						60,45	10,01	0,60	59,82	13,15	0,78			24
18.09.19						61,07	11,26	0,68	60,76	13,83	0,84			24
19.09.19						61,67	9,81	0,60	60,22	13,39	0,81			24
20.09.19						62,51	9,01	0,56	61,93	13,45	0,84			24
21.09.19						63,46	10,09	0,64	63,32	13,69	0,86			24
22.09.19						65,61	12,60	0,82	64,63	13,70	0,87			24
23.09.19						64,32	11,74	0,75	63,27	14,96	0,94			24
24.09.19						61,33	4,14	0,25	60,75	5,40	0,32			24
25.09.19						64,46	11,48	0,74	63,74	14,12	0,89			24
ИТОГО						59,00	296,88	17,46	58,62	409,38	23,83			744

Qпотр.= 41,29 Гкал
Qотоп.= 0,00 Гкал

Qгвс= 41,29 Гкал
Gгвс= 706,25 Тонн

Qподп. 0,00 Гкал
Gподп. 0,00 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

28.09.19.

Дорофеев И.А.

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя

Октябрь 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот =0,703 Гкал/ч

Qв=0,2189 Гкал/ч

Qгвс=0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

$Q_{\text{потр.}} = G1(h1-h_{\text{хи}}) - G2(h2-h_{\text{хи}}) + Q_{\text{подп.}}$; $Q_{\text{подп.}} = G_{\text{подп.}}(h2-h_{\text{х.и}})$; $T_{\text{х.и.}} = 0^{\circ}\text{C}$

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		trгвс1(°C)	Mrгвс1	Q rгвс1	trгвс2(°C)	Mrгвс2	Q rгвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
26.09.19	25,30	0,00	25,21	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24
27.09.19	23,65	0,00	23,57	0,00	0,00	22,25	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24
28.09.19	71,14	88,27	31,21	87,54	2,85	21,81	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,36	0,01	24
29.09.19	73,18	138,10	38,76	137,18	4,76	30,26	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,16	0,01	24
30.09.19	74,00	217,81	42,68	217,15	6,45	32,22	0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24
01.10.19	71,49	257,69	45,22	257,05	6,52	34,09	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,11	0,00	24
02.10.19	70,46	177,77	41,80	176,79	5,10	34,20	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,25	0,01	24
03.10.19	70,69	173,77	41,23	173,19	5,13	34,46	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,82	0,03	24
04.10.19	70,92	142,55	40,83	141,80	4,27	34,75	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00	0,03	0,00	24
05.10.19	70,89	128,78	40,61	127,67	3,92	34,71	0,00	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24
06.10.19	71,18	142,94	41,26	142,29	4,26	34,86	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,05	0,00	24
07.10.19	70,46	172,20	42,76	172,07	4,63	35,30	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	0,08	0,00	24
08.10.19	70,10	81,90	39,89	81,79	2,22	34,24	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24
09.10.19	70,08	166,40	40,44	165,79	4,43	32,25	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,08	0,00	24
10.10.19	70,33	265,89	45,74	265,79	6,52	35,16	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24
11.10.19	70,90	295,08	47,26	295,19	6,85	36,22	0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24
12.10.19	71,18	219,78	44,79	220,00	5,78	36,39	0,00	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24
13.10.19	71,23	230,84	44,79	231,09	6,10	36,54	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24
14.10.19	71,16	215,05	43,92	214,99	5,85	36,71	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24
15.10.19	70,48	220,63	43,76	221,09	5,86	36,80	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24
16.10.19	70,63	283,15	45,90	283,40	6,98	37,13	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24
17.10.19	71,30	303,48	46,83	303,67	7,42	37,52	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,07	0,00	24
18.10.19	72,29	319,95	48,04	320,55	7,74	37,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,06	0,00	24
19.10.19	76,43	334,38	50,66	334,54	8,63	38,46	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,07	0,00	24
20.10.19	78,73	332,85	51,34	333,25	8,97	39,02	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	0,05	0,00	24
21.10.19	72,12	330,52	48,31	330,81	7,93	38,75	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,12	0,01	24
22.10.19	71,06	247,02	44,70	247,43	6,48	38,03	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24
23.10.19	70,47	307,54	46,80	307,55	7,26	37,80	0,00	0,00	36,85	0,00	0,00	0,05	0,00	24
24.10.19	70,54	236,56	44,16	236,59	6,22	37,38	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,10	0,00	24
25.10.19	70,69	263,71	45,22	263,86	6,65	37,74	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,05	0,00	24
ИТОГО	68,44	6294,61	42,59	6290,11	165,78	34,58	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	2,51	0,07	720

Qпотр.= 165,85 Гкал
Qотоп.= 165,78 Гкал

Qгвс= 0,00 Гкал
Gгвс= 0,00 Тонн

Qподп. 0,07 Гкал
Gподп. 2,51 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

ЕФИМОВА М. К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:



80 П
11.10.2019
11:00
11.10.2019
11:00

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя

Ноябрь 2019

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Договор № 51854

Кировский район

150/70

Qот=0,703 Гкал/ч

Qв=0,2189 Гкал/ч

Qгвс=0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр.= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп.=Gподп.(h2-hх.и); Тх.и.=0°С

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло		Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2			Q гвс1		Q гвс2		Q гвс2		M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	
26.10.19	71,31	184,16	41,58	185,84	5,39	36,57	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	24
27.10.19	70,52	186,17	41,25	187,76	5,32	36,12	0,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	24
28.10.19	70,76	208,98	42,39	210,00	5,84	36,38	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00	0,69	0,03	0,00	24
29.10.19	72,50	318,43	46,91	318,90	7,98	36,90	0,00	0,00	35,93	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24
30.10.19	76,21	318,87	48,75	319,34	8,74	37,83	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24
31.10.19	76,75	368,81	51,15	369,15	9,41	38,45	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	24
01.11.19	76,79	421,22	53,01	420,99	10,08	38,89	0,00	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
02.11.19	88,03	268,44	51,27	270,03	9,80	39,63	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24
03.11.19	84,16	247,60	48,64	248,91	8,75	39,21	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	24
04.11.19	81,54	301,39	49,65	302,07	9,64	39,02	0,00	0,00	37,97	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	24
05.11.19	73,44	303,35	46,73	304,33	8,08	38,67	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	24
06.11.19	70,97	253,09	43,39	254,37	6,92	37,91	0,00	0,00	36,98	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	24
07.11.19	69,33	253,52	43,11	254,34	6,62	37,53	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24
08.11.19	76,37	321,71	47,37	322,36	8,95	37,91	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24
09.11.19	82,73	350,19	51,92	350,13	10,87	39,54	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
10.11.19	86,61	295,11	50,48	294,83	10,77	40,72	0,00	0,00	39,78	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	24
11.11.19	78,62	298,22	47,56	297,92	9,30	40,29	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,13	0,01	0,00	24
12.11.19	73,17	339,72	47,10	339,00	8,94	39,56	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	24
13.11.19	79,02	345,12	49,60	344,95	9,98	39,64	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	24
14.11.19	89,88	407,24	57,58	407,04	13,17	41,39	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
15.11.19	86,24	364,45	54,00	363,73	11,46	42,08	0,00	0,00	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
16.11.19	78,66	270,92	46,46	270,11	8,86	40,90	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	24
17.11.19	81,02	246,40	45,35	245,68	8,85	40,13	0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	24
18.11.19	87,16	304,51	50,43	303,96	10,95	40,51	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	24
19.11.19	100,54	471,21	65,29	470,54	16,64	43,04	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
20.11.19	105,57	389,17	63,63	388,40	16,38	45,36	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	0,15	0,01	0,00	24
21.11.19	103,61	345,46	60,53	345,01	14,92	45,36	0,00	0,00	44,21	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	24
22.11.19	103,24	401,95	63,15	401,32	15,98	44,59	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	24
23.11.19	103,24	401,95	63,15	401,32	15,98	44,59	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	24
24.11.19	103,24	401,95	63,15	401,32	15,98	44,59	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	24
25.11.19	103,24	401,95	63,15	401,32	15,98	44,59	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	24
ИТОГО	84,02	9991,25	51,54	9994,96	326,53	40,25	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	2,89	0,11	0,11	744

Qпотр.= 326,64 Гкал
Qотоп.= 326,53 ГкалQгвс= 0,00 Гкал
Gгвс= 0,00 ТоннQподп. 0,11 Гкал
Gподп. 2,89 Тонн

Ответственный представитель потребителя

ЕФИМОВА М.К.

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации



ПРИНЯТО 26.11.19
К РАССМОТРЕНИЮ
СОЛОННИКОВА Н.Г.